

## Vergleichsliste der vergriffenen tekmar Geräteserien

### Hinweise zur Geräteauswahl

Wenn wir Sie bei der Wahl des richtigen Ersatzgerätes unterstützen dürfen, bitten wir bei Bestellungen oder Anfragen möglichst um folgende Angaben:

- Typenbezeichnung des zu ersetzenden Gerätes (Typenschilder sind bei tekmar seitlich oder am Gehäuseboden angebracht)
- Typenbezeichnung des vorgesehenen Ersatzgerätes
- Typenbezeichnung des/der installierten Fühler 30.., 31.., Thermoelement etc.
- Typenbezeichnungen der an das defekte Gerät angeschlossenen Geräte.

### Verwendete Abkürzungen

ZSG	Zentralsteuergerät
GSG	Gruppensteuergerät
ALR	Aufladeregler
RK	Regelkreis(e)
ED-System	ED-Steuersystem mit 37...80% ED
DC-tekmar	DC-Steuersystem mit tekmar Steuerspannung (-2,85 ...-3,6V)
DC-Dimplex	DC-Steuersystem mit Dimplex Steuerspannung (+0,91 ...+1,43V)
DC-Dohrenbusch	DC-Steuersystem mit Dohrenbusch Steuerspannung (+2,65 ... +3,0V)

Originalgerät				Ersatzgerät		
Typ	Datenblatt	Fühler	Beschreibung	Typ(en)	Datenblatt	Anmerkung
1001	P7	30..	ALR 1RK	1482, 1832	D104, D184A	
1002	P7	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1003	P7	30..	ALR 3RK	1484, 1833	D104, D184A	
1004	P7	30..	ALR 4RK	1484, 1834	D104, D184A	
1005	P7	---	Drehzahlregler	kein Ersatz		
1006	P7	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1007	P7	30..	ZSG	1433, 1471, 1804	D104, D159, D183(-A)	bis Fbr.-Nr. 28057 ist 1433 Ersatz, ab Fbr.-Nr. 28058 ist 1471 Ersatz
1008	P7	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	zu Beginn der NT-Zeit 1h Ladung, dann Rückwärtssteuerung
1009	P24	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D143	an TF / TF1 einen Restwärmefühler 30.. nachrüsten
1010	P24	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D143	
1011	D109	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D143	
1012	P10	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1016	P8	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
1017	D109	30..	ZSG + ALR 1RK	1457	D143	
1019	---	---	ALR	kein Ersatz		
1027	D104	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1030	P8	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1033	---	30..	ALR 3RK	1484, 1833	D104, D184A	
1034	---	30..	ALR 4RK	1484, 1834	D104, D184A	
1035	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1036	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1040	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1041	P15	30	ALR 1RK	1482, 1832	D104, D184A	
1042	P15	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1043	P15	30..	ALR 3RK	1484, 1833	D104, D184A	
1044	P15	30..	ALR 4RK	1484, 1834	D104, D184A	
1045	P30	30..	ZSG	1433	D104	
1046	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1047	D104	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1056	---	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D143	
1060	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1065	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1066	P30	30..	ZSG	1433	D104	
1071	P30	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1072	P30	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1074	P9	30..	ALR 4RK	1484, 1834	D104, D184A	
1076	P30	30..	ALR 1RK	1431	D104	
1077	P30	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D143	
1078	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1079	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1080	---	30..	ALR 4RK	1484, 1834	D104, D184A	
1081	P30	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1090	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1096	D104	30..	ZSG	1433	D104	
1101	P29	30..	ALR 1RK	1606	D104	

Originalgerät				Ersatzgerät		
Typ	Datenblatt	Fühler	Beschreibung	Typ(en)	Datenblatt	Anmerkung
1102	---		Wandler DC / AC	kein Ersatz		
1103	---		Verstärker f 1102	kein Ersatz		
1105	P29	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1106	P29	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1111	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1117	P8	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
1121	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1201	D104	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1202	P25		Wandler DC / AC	kein Ersatz		
1203	P25		Verstärker f 1202	kein Ersatz		
1205	D104	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1206	D104	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1208	P30	30..	ALR 1RK	1431	D104	
1211	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1215	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1217	P10	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
1220	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1221	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1224	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1235	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1236	D104	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1237	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1238	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	ohne Sockel
1401	D115	31..	ALR 1RK	1442, 1842	D138, D184	
1402	D115	31..	ALR 2RK	1442, 1842	D138, D184	
1403	D115		Zeitglied	1470, 1803	D158, D183	1403 und 1404 gemeinsam gegen 1470 bzw. 1803 austauschen
1404	D115	31..	ZSG	1470, 1803	D158, D183	1403 und 1404 gemeinsam gegen 1470 bzw. 1803 austauschen
1405	D125	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
1406	D125	NiCrNi	P-Regler	kein Ersatz		
1407	D125	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
1408	P30	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1409	P30	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1410	P30	30..	ZSG	1765	D175	Fühlertausch > 31..
1413	---	31..	ALR + Direkth.	kein Ersatz		
1414	---	31..	ALR 1RK	1442, 1842	D138, D184	
1415	---	31..	ALR 2RK	1442, 1842	D138, D184	
1416	---		Zeitglied	1470, 1803	D158, D183	1416 und 1417 gemeinsam gegen 1470 bzw. 1803 austauschen
1417		31..	ZSG	1470, 1803	D158, D183	1416 und 1417 gemeinsam gegen 1470 bzw. 1803 austauschen
1418		31..	ALR 1RK	1442, 1842	D138, D184	
1419		31..	ALR 2RK	1442, 1842	D138, D184	
1420		---	Zeitglied	1470, 1803	D158, D183	1420 und 1421 gemeinsam gegen 1470 bzw. 1803 austauschen
1421		31..	ZSG	1470, 1803	D158, D183	1420 und 1421 gemeinsam gegen 1470 bzw. 1803 austauschen
1422	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	
1423	---	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	

Originalgerät				Ersatzgerät		
Typ	Datenblatt	Fühler	Beschreibung	Typ(en)	Datenblatt	Anmerkung
1424	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1427	D138	31..	ZSG	1470, 1803	D158, D183	
1430	D138	31..	ZSG	1470, 1803	D158, D183	
1435	D138	31..	ALR 2RK	1442, 1842	D138, D184	
1436	D138	31..	ALR 3RK	1444, 1843	D138, D184	
1439	---	31..	ZSG + ALR	kein Ersatz		
1440	---		ZSG + ALR	kein Ersatz		
1441	D138	31..	ALR 1RK	1442, 1842	D138, D184	
1443	D138	31..	ALR 3RK	1444, 1843	D138, D184	
1445	P30	30..	ALR 2RK	1482, 1832	D104, D184A	
1446	P30	30..	ALR 3RK	1484, 1833	D104, D184A	
1447	P30	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
1454	D138	31..	ALR 4RK	1444, 1844	D138, D184	
1465	D137	31..	ZSG o. Zeitverh.	1765	D175	
1466	D137	31..	ZSG o. Zeitverh.	kein Ersatz		
1468	D137	31..	ZSG o. Zeitverh.	1765	D175	
1469	D137	31..	ZSG o. Zeitverh.	kein Ersatz		
6001	D368	30..	ALR 1RK	1431	D104	
6002	D368	30..	ZSG	1433	D104	
6005	---	30..	ZSG	1433	D104	
6018	---	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
6021	---	30..	ZSG	1433	D104	
6022	---	30..	ZSG	1433	D104	
6024	---	30..	ZSG	1433	D104	
6026	---	30..	ZSG	1433	D104	
9311	---	30..	ZSG	1471, 1804	D159, D183	
9312	---	30..	ALR 1RK	1606	D104	
10004	PA568	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D143	
10018	---	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
23029	---	30..	ALR 1RK	1431	D104	
28034	---	30..	ZSG	1433	D104	
30036	PA26	NiCrNi	ALR 1RK	kein Ersatz		
31037	---	30..	ALR 1RK	1431	D104	
32038	---	30..	ZSG	1433	D104	
33039	---	30..	ZSG	1433	D104	
34040	---	30..	ZSG	1433	D104	
35041	D36	30..	ALR 1RK	1431	D104	
36042	D36	30..	ALR 2RK	2x 1431	D104	
37043	D36	30..	ALR 3RK	3x 1431	D104	
38044	D36	30..	ALR 4RK	4x 1431	D104	
44050	---	30..	ZSG	1433	D104	
48054	---	30..	ZSG	1433	D104	
49055	---	30..	ZSG + ALR 1RK	1458	D104	